

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Т.А.Доляева

(подпись)

« 04 » 09 2018 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 12 от «05» 09 2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»

(полное юридическое наименование объекта)

Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, пер. Специалистов, 12, 8(84647)9-19-40, nkoriva@mail.ru, директор Николаева Людмила Анатольевна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты. Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: Красноармейский район, с. Красноармейское

2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики

3. Вид деятельности: социальное обслуживание на дому

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: количество обслуживаемых посетителей в день – 40 человек, вместимость – 30-40 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 710,8 кв.м., материал несущих конструкций - кирпич

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов - два входа, центральный и эвакуационный

8. Год постройки - 1964 г.

9. Год последней реконструкции - нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		350 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		автобус № 631, остановка «Автастанция»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)					
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	<i>нет</i>	К, О		
	Информация об объекте	наличие	<i>нет</i>	К, О, С, Г		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	<i>нет</i>	К, Г	<i>установка</i>	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	<i>2,0 м</i>	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	<i>3,0 м</i>	К	-	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	<i>нет</i>	С	-	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	<i>нет</i>	С	-	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	<i>нет</i>	С	-	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	<i>нет</i>	С	-	

Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет	К, С, О	-	
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О	-	
Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	5 м	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	установка	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	установка	
1.4. Открытая лестница - нет					
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С	-	
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С	-	
Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С	-	
Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С	-	
Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С	-	
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	-	С	-	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	

	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
	высота поручней	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	1.5. Пандус на рельефе <i>-нет</i>					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К	-	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-		-	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	
	2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	2.1. Крыльцо или входная площадка					

Высота площадки	м	-	-	-	-
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	-	О, С	-	-
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К	-	-
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	-	-
Навес	наличие	<i>наличие</i>	К, О	-	-
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	<i>нет</i>	К, О, С	<i>установка</i>	-
Информация об объекте	наличие	<i>наличие</i>	Г	-	-
Система вызова помощи	наличие	<i>нет</i>	К	<i>установка</i>	-
2.2. Лестница наружная- <i>нет</i>					
Нескользкое покрытие	наличие	-	О, С	-	-
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	-	-
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	-	-
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	-
высота поручней	0,9 м	-	О, С	-	-
не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-	-
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	-

Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С	-	
2.3. Пандус наружный <i>-нет</i>					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	-	
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	К	-	
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	-	
Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	-	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	-	
Звуковой маяк у входа**	наличие	-	С	-	
Световой маяк у входа**	наличие	-	Г	-	

2.4. Тамбур						
Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	1,38 x 1,4 м	К	реконструкция	рассмотреть возможность при капитальном ремонте	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,3 м	К, О			
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,05 м	К	реконструкция		
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	глухое полотно	С	-		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - нет						
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	-		
на высоте	0,9 м	-	О, С	-		
не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К			

Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	-	
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	-	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		-	
стационарный	наличие	-	К	-	
мобильный	наличие	-	К		
3.3. Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,97м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	нет	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г		

Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г		
Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	нет	О	создание	
для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	нет	К	создание	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	-	
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	
Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - <i>нет</i>					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О	-	
на высоте	0,9 м	-	О	-	
не травмирующие завершения поручней	наличие	-	К	-	
завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже - <i>нет</i>					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	-	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – зона оказания услуг на 1 этаже					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	-	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	-	
	на высоте	0,9 м	-	О, С	-	
	не травмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	-	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, внизу	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С	-	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С	-	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-		-	
	3.7. Лифт пассажирский - нет					
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом	-	К	-	

		строительстве – ≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 x 1,4 м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве – ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м	-	К	-	
	Зеркало**	наличие	-	К	-	
	Поручни**	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	С	-	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № 5						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	1,18м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,03м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	

Информация визуальная контрастная:	наличие	<i>нет</i>	К, О, С, Г	<i>установка</i>	
размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	-	К		
высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	-	С		
Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	<i>1,2 м</i>	О		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	<i>1,5 x 1,5 м</i>	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	<i>0,7м</i>	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов- <i>нет</i>					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № - <i>нет</i>					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов - <i>нет</i>					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) - <i>нет</i>					
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К	-	
Место для сидения**	наличие	-	О	-	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - <i>нет</i>					
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К	-	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов- <i>нет</i>					

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	-	
5. Санитарно-бытовые помещения					
5.1. Санузел для посетителей					
Санузел	наличие	наличие	Г		
5.2. Санузел для инвалида					
Санузел	наличие	<i>нет</i>	К, О, С	<i>установка</i>	
Знак доступности помещения	наличие	<i>нет</i>	К	<i>установка</i>	
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	<i>установка</i>	
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	<i>установка</i>	
Направление открывания дверей	наружное	-	К	<i>установка</i>	
Кабины для инвалидов:		<i>нет</i>		<i>установка</i>	
количество кабин	> 1 шт.		К, О		
ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
Унитаз:		-			
опорные поручни	наличие	-			
откидные поручни**	наличие	-	К		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Раковина:		<i>нет</i>		<i>установка</i>	

высота раковины	0,75-0,85 м	-	К, О		
опорный поручень	наличие	-	О		
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	К, О		
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Зеркало поворотное	наличие	-	К, О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
Душевые:		<i>нет</i>		-	
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	-	
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	-	
опорный поручень	наличие	-	К, О	-	
Система тревожной сигнализации	наличие	<i>нет</i>	К, О, С	<i>установка</i>	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	<i>наличие</i>	К, О, Г,		
Надписи:	наличие	<i>наличие</i>	К, О, Г, С		
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	<i>2,1 м</i>	К, О, Г, С		

	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	<i>0,075 м</i>	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	<i>нет</i>	К, О, Г, С	<i>установка</i>	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	<i>нет</i>	К, О, Г, С	<i>установка</i>	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	<i>нет</i>	К, О, Г, С	<i>установка</i>	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	<i>наличие</i>	С		
	высота размещения	1,3-1,4 м	<i>1,3 м</i>	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	<i>нет</i>	С	<i>установка</i>	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	<i>нет</i>	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	<i>нет</i>	С, Г	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	<i>нет</i>	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	<i>нет</i>	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	<i>нет</i>	С	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	<i>нет</i>	Г, С		

Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	<i>нет</i>	К, С, О, Г	-	
Индукционная система:	наличие	<i>нет</i>	Г	-	
стационарная	наличие	<i>нет</i>	Г	-	
переносная	наличие	<i>нет</i>	Г	<i>установка</i>	

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения установлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту:

На территории, прилегающей к объекту произвести ремонт дорожного покрытия. Установить автостоянку для инвалидов с разметкой парковочных мест, обозначенной специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте 1,5 м. На пути к главному входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) установить указатели направления движения и создать места для отдыха МГН.

Входная группа:

Для доступа в зону оказания услуг установить горизонтальную площадку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 для инвалидов, с устройством съезда. Установить водоотвод с уклоном к открытой стороне площадки. При капитальном ремонте рассмотреть

возможность реконструкции наружного и внутреннего порогов, тамбура в соответствии с установленными нормативами. Установить систему вызова помощи.

Пути движения на объекте:

В коридорах установить указатели направления движения. Установить пиктограммы (доступность, вход, выход) и тактильную схему. Создать места отдыха и ожидания для инвалидов-колясочников с глубиной зоны сидения 1,5 x 0,9 м и для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата с глубиной зоны сидения не менее 1,2 м. Установить рельефную контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверьми. Установить опорные устройства. Нанести контрастную маркировку дверных проемов.

Зона оказания услуг:

В кабинете № 5 обслуживания МГН создать тактильную информацию на высоте 1,8м, прописными буквами высотой букв 0,025м. Создать зону для кресла-коляски и габариты зоны сидения глубиной 1,2м. При капитальном ремонте рассмотреть возможность реконструкции высоты порога в кабинете обслуживания МГН. Установить визуальную контрастную и тактильную информацию.

Санитарно-бытовые помещения:

Выполнить приспособления санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. При капитальном ремонте рассмотреть возможность изменения ширины дверного проема. Установить знак доступности помещения. Нанести тактильную маркировку санузла. Установить опорные поручни для раковины и унитаза. Создать зону для кресла-коляски рядом с унитазом. Около унитаза и раковины установить крючки для костылей на высоте 120 см, с выступом 12 см. Установить поворотное зеркало. Кабину оборудовать системой тревожной звуковой (световой) сигнализацией.

Средства информации и телекоммуникации:

Установить указатели и пиктограммы на высоте 1,4 м и высотой прописных букв 0,075м с освещенностью. Нанести маркировку кабинетов приема со стороны ручки и кабинетов санитарно-бытовых помещений. Установить индукционную переносную систему.

Представитель рабочей группы
Главный специалист
территориального отдела
Юго-Западного округа


Швыдкая К.Е.
(подпись)
М.П.
« 05 » « 09 » 2018 г.




Представитель рабочей группы
Председатель Чапаевской
местной организации
«Всероссийское общество слепых»


Л.Б.Блоховцова
(подпись)
М.П.
« 05 » « 09 » 2018 г.



Представитель организации,
эксплуатирующей объект
Директор
АНО "ЦСОН Юго-Западного округа"


Николаева Л.А.
(подпись)
М.П.
« 05 » « 09 » 2018 г.



* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.